

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д.6 тел/факс 30-30-13, e-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 370206140/370201001


Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевском районах
155412, Ивановская область, г.Заволжск,ул.Гагарина д.40тел\факс(849333) 2-13-75
Электронный адрес: to_kinechma@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № КНМ 37240041000109094581

Дата « 28 » января 2023 года 10:19



Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2

Ивановская область, г.Заволжск,
ул.Гагарина,д.40

« 25 » Января 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, _старший специалист 1р Семенова Надежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Батмановская средняя общеобразовательная школа ИНН 3713003659 ОГРН 1033700452180

по адресам:

155826, Ивановская область, Кинешемский р-н, ул. Центральная, д. 8
село Батманы

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита 22.01.2024 г. в период с 10-00 до 13-00 ч. было установлено нарушение обязательных требований :

ст. 28 ч. 1 ФЗ -52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи:

- на окнах 1 класс кабинет № 218, 3 класс кабинет 197, кабинет математики , кабинет географии отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства , что является нарушением п. 2.4.13- Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыи солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.
- не проводится контроль температуры воздуха в в кабинете технологии , кабинете для 1 класса, что является нарушением п. 2.7.3.- Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.

22.01.2024г. в период с 9-40 до 10-10ч. проведены замеры освещенности :

Протокол испытаний (измерений) от 22.01.2024г., экспертное заключение:84/05/04 от 24. 01.2024г.

По результатам измерений, проведенных в МОУ Батмановская СОШ по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, ул. Центральная, д.8

село Батманы, с учетом абсолютной погрешности приборов: искусственная освещенность , в кабинетах: 1класса, математики, 3го класса, географии на поверхности стола 2 ряд, 2 парта и в кабинете литературы у учебной доски **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл. 5.54; п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На окнах 1 класс кабинет № 218, 3 класс кабинет 197, кабинет математики , кабинет географии приобрести и оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Срок исполнения – до 20.08.2024г.

2. Приобрести и проводить контроль температуры воздуха в в кабинете технологии , кабинете для 1 класса.

Срок исполнения - до 20.04.2024г.

3. Довести до норм и обеспечить освещенность в кабинетах: 1класса, математики, 3го класса, географии на поверхности стола 2 ряд, 2 парта и в кабинете литературы у учебной доски.

Срок исполнения - до 20.04.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

юридическое лицо Батмановская средняя общеобразовательная школа ИНН 3713003659 ОГРН 1033700452180, должностное лицо директора школы Толочкову Н.М.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в срок – 22.04.2024г. , в срок- 21.08.2024г.

по адресу: г. Заволжск, ул.Гагарина,д.40 ТОУ Роспотребнадзора
тел./факс 84933321375 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на
Электронный адрес: to_kinechma@37.gospotrebnadzor.ru
или иным доступным способом в срок – 21.04.2024г. , в срок- 11.09.2024г. с приложением
документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г.

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1р.

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Семенова Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » января 2024 г.


(подпись)

Н.М. Толочнова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
-
